Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*
QB - Membranes souples de parois (QB38) */ Flexible underlays for waterproofing for walls*

N° 25-01-012 V2

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

NUUK
4 ALLEE DU PROGRES-PARC AREA
59320 ENGLOS
France

Site
Site

LENZING PLASTICS GMBH & CO KG
2 WERKSTRASSE
4860 LENZING
Autriche

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name

ARCUS FAB 5000 N3

Conformité
Conformity

Caractéristiques certifiées :
- Composition
- Service d'assistance technique
- Classement E.J.C.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° **25-01-012 V2** du **20/01/2026**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **25-01-012 V1**
Décision d'admission initiale **25-01-012 V1** du **13/01/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **20/01/2026**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Membranes souples de parois (QB38) / *Flexible underlays for waterproofing for walls*

N° 25-01-012 V2

Publié le / *Issued on* : **20/01/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Références		ARCUS FAB 5000 N3			
Accessoires		-			
Composition membrane		3 couches en PP			
		148 (+14,7/-4,2) g/m^2			
Assistance technique		Assurée par NUUK SAS Mail : contact@nuuk-group.com			
E.J.C.	**Signification**	**Caractéristiques certifiées**	**Etat**	**Unité**	**Valeurs certifiées**
E650	Entraxe entre rangées de fixations de 650 mm (vide entre montants ≤ 600 mm)	Résistance en traction (LxT) (1)	Neuf	N/50 mm	≥ 140
			Vieilli		≥ 70% de la valeur à neuf et minimum 100
		Résistance à la déchirure au clou (LxT)	Neuf	N	≥ 100
Jo	Derrière un bardage à joint ouvert	Résistance en traction (LxT) et étanchéité à l'eau (1)	Vieilli	-	Classement E et étanche (W1)
C3	Délai de recouvrement de la membrane sur chantier ≤ 6 mois	Résistance en traction (LxT) et étanchéité à l'eau (1)	Vieilli	-	Classement E et étanche (W1)
Autres caractéristiques certifiées		Résistance à la pénétration de l'eau (1)	Neuf	-	Etanche (W1)
			Vieilli	-	Etanche (W1)
		Propriété de la transmission à la vapeur	Neuf	m	Sd ≤ 0,18
		Stabilité dimensionnelle	Neuf	%	≤ 1,5
		Souplesse à basse température	Neuf	°C	≤ -5

LxT = Longitudinal et transversal

(1) Vieillissement de 5000h et une exposition de 90 jours à 70°C.
(2) Vieillissement thermique consiste en plusieurs étapes : 14 jours à 23°C et 50%HR, puis 4 jours à 70°C et enfin 1 jour à 23°C et 50%HR.
(3) Conformité à l'évaluation d'aptitude à l'usage du procédé publié sur le site internet du CSTB : https://evaluation.cstb.fr

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS